

Návrh těles

Firma:

Stavba: Oprava RD

Místo: Ráby

Zakázka: 659

Projektant: Ing.L.Růžička

E-mail:

Investor: p.Brušík

Archiv: 659

Datum: 11.1.2013

Telefon:

Seznam místností

Provozni skupina číslo 1

ÚSEK 1

 $t_{w1} = 55.0 \text{ }^{\circ}\text{C}$
 $\Delta t = 10.0 \text{ K}$

Číslo místnosti	Popis	t_i $^{\circ}\text{C}$	Q_{Mu} W	Q_{Mi} W	Q_{Mi} %	Číslo	Specifikace	$tw1/dt$ $^{\circ}\text{C/K}$	Q W	L_T mm
1	tech.místnost	18	613	647	105,5	1-01	22-060070-60	55/10	647	700
2	schodiště	18	0	0			Z m.č. 3		188	
3	pracovna	22	1 087	1 068	98,2	3-01	22-060140-60	55/10	1068	1 400
4	sklad	18	757	740	97,8	4-01	22-060080-60	55/10	740	800
5	garáž	18	1 150	1 110	96,5	5-01	22-060120-60	55/10	1110	1 200
101	zádveří	18	635	664	104,5	101-01	K20V 2000 0366	55/10	664	366
102	wc	20	220	225	102,1	102-01	10-090050-60	55/10	225	500
103	kuchyn	22	1 447	704	48,7	103-01	21-060120-60	55/10	704	1 200
104	jídelna	22	735	1 068	145,2	104-01	22-060140-60	55/10	1068	1 400
105	ob.pokoj	22	2 422	2 904	119,9	105-01	COIL- MT/3000 n=2	55/10	2904	3 000
106	pokoj	22	583	610	104,6	106-01	22-060080-60	55/10	610	800
107	ložnice	22	985	1 068	108,4	107-01	22-060140-60	55/10	1068	1 400
108	ložnice	22	967	1 068	110,4	108-01	22-060140-60	55/10	1068	1 400
109	koupelna	24	1 061	1 074	101,2	109-01	33-090080-60	55/10	1074	800
110	schodiště	20	0	0			Z m.č. 109		205	
Σ			12662	12950						

Výkon otopných těles 12950W