


SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES – VYTÁPĚNÍ STAVBY



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

105 ČÍSLO MÍSTNOSTI

A 10

ČÍSLO STOUPAČKY, TĚLESA

OTOPNÁ TĚLESA:

- RADIK 22-060140-60** NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK TYP22 VÝŠKA600mm DÉLKA1400mm
- KORALUX VERTIKAL** STĚNOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORALUX VÝŠKA 2000mm ŠÍŘKA 366mm
- MINIB COIL MT3000 N=2** PODLAHOVÝ KONVEKTOR MINIB TYP MT S VENTILÁTOREM DÉLKA 3000mm
+KOMPLETNÍ REGULACE MINIB S PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A REGULACÍ OTÁČEK

ARMATURY TĚLES:

- TH1** TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470H PRO TĚLESA VK
- TH2** TERMOSTATICKÁ HLAVICE GIACOMINI R470 PRO TRV18
- PV15** UZAVÍRACÍ VENTIL 1/2" – DODÁVKA MINIB
- PŠ15** REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 1/2" – DODÁVKA MINIB
- TRV18** TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL GIACOMINI R411 – 18x1/2"
- RŠ18** ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ GIACOMINI R714A – 18x1/2"
- RA18** PŘIPOJOVACÍ ARMATURA PRO TĚLESA VK GIACOMINI R384 18x1/2"

POTRUBNÍ ROZVODY:

NOVÉ POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH S IZOLACÍ THERMAFLEX V TL.20mm
VEDENÉ V PODLAZE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------|--|---|
| VED.PROJEKTANT | STAV.ČÁST | ZOD.PROJEKTANT | ZAK. ČÍSLO | Ing. Libor RŮŽIČKA | |
| Ing. L. Růžička | Ing. Novák | Ing. L. Růžička | 12.659.50 | STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427 | |
| | | | | Šárka Brousilová | |
| MÍSTO STAVBY | RÁBY č.p.97 | | | STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474 | |
| INVESTOR | Ing. Tomáš Bruštk | | | | |
| AKCE OPRAVA RODINNÉHO DOMU č.p.97, k.ú. RÁBY p.p.č.148/17 | | | | FORMÁT | 2 A4 |
| | | | | DATUM | 01/2013 |
| | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | MĚŘÍTKO | – |
| | | | | VÝKRES | SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES – VYTÁPĚNÍ STAVBY |