




ELEKTRINSTALACE

Spoděk svařovaného spoje chráněn asfaltovou zálitkou
 Všechny spoje svařované, plocha spoje min. 100 mm²
 Hromosvod – FZN 10x4, elektrorozvaděč – 8mm
 NUTNOST PROVĚZENÍ REVIZIE III



PROJEKTANT: Lukáš Trubec	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Viktor Beníšek, DIS.	<p>341 01 Ivančická, Střední ul. 1096 IČ: 2378 947 211, 378 512 088 FAK: 378 513 013</p>
INVESTOR: Tříkovo náměstí II/2/2, ISE 00 Praha 5	Novostavba RD	
OSMŠH: Naučec, p. e. 113007, okr. Praha - západ	PROJEKT: 1/2/2011	<p>STRUK: Stavba elektr. řízení</p> <p>ČÍSLO: 2101097/2011</p> <p>VERZE: 1/50</p>
Zaklady	Č. VÝKRES: F-1	