

Demontáž stávajícího plynového zařízení v bytě č.3 (pl.rozvody a armatury)	hod 5
Plynové podokenní topidlo zn.KARMA, typ BETA-4 MECHANIC; jmen.topný výkon 3,9 kW	ks 1
Potrubí ocelové bezešvé závitové černé, dle ČSN 42 5710.10; j.m. 11 353.0 - ČSN 42 0202, s atestem na zemní plyn, DN15	m 0,5
Dtto, avšak DN 20	m 9,0
Dtto, avšak DN32 (chráničky)	m 1,0
Připojení nového plynového topidla na plynové rozvody DN15	ks 1
Kohout kulový uzavírací, typ GIACOMINI R-950; DN15	ks 1
Dtto, avšak DN20	ks 1
Plynoměr, typ G1,6; $Q_{max} = 0,43 \text{ m}^3/\text{h}$ (dodává RWE a.s.)	ks 1
Provedení zkoušky těsnost a revize celého plynového zařízení v bytě	hod 5