

## Legenda svítidel:



Svítidlo žárovkové (60–100W, IP20) – dle výběru investora

Svítidlo Led (230V) – dle výběru investora

Svítidlo žárovkové přisazené (60–100W, min.IP44) – dle výb. inv.

## Legenda přístrojů:



1–pól.vypínač typ: "ABB" Tango 3558–A01340 10A, 250V – řaz.1



Střídavý přepínač typ: "ABB" Tango 3558–A06340 10A, 250V – řaz.6



Křížový přepínač typ: "ABB" Tango 3558–A07340 10A, 250V – řaz.7



DK Detektor kouře



Domovní zásuvka jednonásobná 2P+PE typ dle výběru investora





STA Televizní, rozhlasová a satelitní zásuvka typ dle výběru investora

## POZNÁMKY–silnoproud:

- instalace provedena kabely CYKY pod omítkou, popř.sádrokartonových příčkách
- podomítkové vypínače a zásuvky instalovány do krabic KP68/1 ve výšce cca: vypínače 1200mm nad podlahou zásuvky 300,1000 (kuch.linka) a 1200mm nad podlahou
- nástěnné vypínače a zásuvky instalovány ve výšce cca 1500mm nad podl.
- zásuvky budou napájeny přes proudový chránič (30mA)
- pospojování ve vyznačených místnostech bude provedeno vodičem CY4
- v objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování (dle ČSN 332000–4–41 a ČSN 33 2000–5–54) na ochrannou přípojnicí (typová přípojnice Werit) vodiči CY 6mm
- na MET budou připojeny veškeré rozsáhlé vodivé části objektu (zejména potrubní rozvody vody a plynu, přípojnice PEN rozvaděče, ocelové konstrukce.)
- svorkovnice MET (hlavní ochranná přípojnice) bude instalována v krabici KT250 pod rozvaděčem R1 a uzemněna vodičem FeZn 10mm na zemnicí soustavu (základový zemnič)

## POZNÁMKY–slaboproud:

- vytrubkování pro STA provedeno inst.trubkami 16mm pod omítkou a pevně po povrchu (z napaječe STA), do trubek zatáhnout protahovací vodič CY1.5
- rozvod pro STA ukončen v přístrojových krabicích KP67/1 ve výšce cca 300mm nad podlahou

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>Atelier Novotná s.r.o.</div> <div>Jezbořice 113 530 02 Pardubice</div> <div>Atelier Novotná</div> <div> 603 308 647 <a href="http://www.atelier-novotna.cz">www.atelier-novotna.cz</a> fax: 466941797 IČO:28785550</div>	
Ing. Renata Novotná	Ing. Josef Schinzel		
INVESTOR:	Jan Volejník, Sportovní 777, 535 01 Přelouč		
AKCE: Stavební úpravy bytové jednotky Sportovní 777, Přelouč k.ú. Přelouč, st.p.č. 651		FORMÁT:	2 x A4
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	01/2016
		STUPEŇ:	prováděcí dokumentace
NÁZEV VÝKRESU: Elektroinstal. – Legenda		Č.VÝKRESU: D.4.03	Č.PARÉ: