



LEGENDA:

----- POTRUBÍ SPIRO DN100, VEDENÉ NAD SDK PODHLEDEM NAD STŘECHU. NA POTRUBÍ BUDE OSAZEN LAPAČ KONDENZÁTU, KTERÝ BUDE SVEDEN DO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V JEHO BLÍZKOSTI.

∞ ODVĚTRÁNÍ WC, NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MULTIVAC E–STYLE 100 BBT, KULIČKOVÁ LOŽISKA, ZPĚTNÁ Klapka, ČASOVÝ DOBĚH. VÝKON 95m3/HOD, POTRUBÍ DN125. NA FASÁDĚ NEREZOVÁ MŘÍŽKA. SPOUŠTĚNÍ SAMOSTATNÝM SPÍNAČEM + ČASOVÝ DOBĚH.

K1 2x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MULTISPLITOVÁ DAIKIN (2MXM40M) O VÝKONU 4kw UCHYCENÁ NA KONZOLÁCH NA FASÁDĚ. MOŽNOST PŘIPOJENÍ AŽ DVOU VNITŘNÍCH JEDNOTEK KE KAŽDÉ JEDNOTCE. HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 50dB.

NA DVEŘÍCH DO NUCENĚ ODVĚTRÁVANÝCH PROSTOR BUDOU UMÍSTĚNÝ DVEŘNÍ MŘÍŽKY 455x90mm NEBO BUDOU DVEŘE PODŘÍZNUTY NA MEZERU 15mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
3.01	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA		9,50m²
3.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA		3,80m²
BYT č.1				
3.03	PŘEDSÍŇ	PVC		7,20m²
3.04	ŠATNA	PVC		15,0m²
3.05	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	7,40m²
3.06	POKOJ	PVC		23,9m²
BYT č.2				
3.07	PŘEDSÍŇ	PVC		9,80m²
3.08	ŠATNA	PVC		10,2m²
3.09	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	5,20m²
3.10	POKOJ	PVC		18,7m²
UŽITNÁ PLOCHA				110,7m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				153,5m²

VYPRACOVAL		ing.David Jiruš		ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ		
STAVEBNÍK SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLIN, 28002						
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560						
ODDÍL:		D.1.4.c. VZDUCHOTECHNIKA		KOPIE	DATUM	02/2022
OBSAH:		PŮDORYS 3.NP - nový stav			Č.ZAKÁZKY	02/2022
					STUPEŇ PD	STAVEBNÍ POVOLENÍ
					MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
					1:75	D1.4c-3