



LEGENDA:

- LED SVÍTIDLO IP20 STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ IP20, IP44
- SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ 1, IP20, IP43
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, ŘAZENÍ 5 (LUSTRÁK)
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ 6 (SCHODIŠŤÁK)
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, ŘAZENÍ 7
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE, TŘÍFÁZOVÝ PŘÍVOD
- ZÁSUVKA 230 V/16A, IP20, IP44

NOVÉ BYTOVÉ ROZVADĚČE.

N1 NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED, 3W, IP20, AUTOTEST S PIKTOGRAMEM.

ODVĚTRÁNÍ WC, NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR MULTIVAC E-STYLE 100 BBT, KULIČKOVÁ LOŽISKA, ZPĚTNÁ Klapka, ČASOVÝ DOBĚH. VÝKON 95m3/HOD, POTRUBÍ DN125. NA FASÁDĚ NEREZOVÁ MŘÍŽKA. SPOUŠTĚNÍ SAMOSTATNÝM SPINAČEM + ČASOVÝ DOBĚH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.m.	Místnost	Podlaha	Poznámka	Plocha
2.01	CHODBA A SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA		9,80m ²
2.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,20m ²
BYT č.1				
2.03	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA		2,50m ²
2.04	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2,80m ²
2.05	KUCHYŇ	DŘEVĚNÉ PARKETY		25,6m ²
2.06	POKOJ	DŘEVĚNÉ PARKETY		25,5m ²
BYT č.2				
2.07	SPIŽ	PVC		1,60m ²
2.08	KUCHYŇ	DŘEVĚNÉ PARKETY		15,4m ²
2.09	CHODBA	PVC		2,50m ²
2.10	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	4,60m ²
2.11	POKOJ	DŘEVĚNÉ PARKETY		18,9m ²
UŽITNÁ PLOCHA				111,4m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA				153,5m ²

PŘÍPOJKA:

PŘÍPOJKA ELEKTRO JE JIŽ PROVEDENA A UKONČENA NA HRANICI POZEMKU V POJISTKOVÉ SKŘÍNÍ NA FASÁDĚ.

ELEKTROMĚR:

JE OSAZEN JEDEN TŘÍFÁZOVÝ A JEDEN JEDNOFÁZOVÝ ELEKTROMĚR. V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU ELEKTROMĚRY PŘESUNUTY DO PROSTORU POD SCHODIŠTĚ A BUDE ZDE UMÍSTĚNO 6x ELEKTROMĚR+ HDO (BYTY) A 1x ELEKTROMĚR BEZ HDO (SPOLEČNÉ PROSTORY).

VNITŘNÍ ROZVOD:

OD ELEKTROMĚRŮ BUDOU PROVEDENY PŘÍVODNÍ KABELY K JEDNOTLIVÝM BYTOVÝM ROZVADĚČŮM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTŮ. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ BUDE ODSOUHLASENO A UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM PŘED REALIZACÍ. KONKRÉTNÍ TYPY VYPÍNAČŮ, SVÍTIDEL A SPOTŘEBIČŮ BUDE UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM PŘED REALIZACÍ.

NA CHODBĚ ZA VSTUPEM DO OBJEKTU BUDE TLAČÍTKO TOTAL STOP. NA CHODBÁCH BUDE PROVEDENO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 400/230V, 50 Hz 400V, TN – S

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE, PROUDOVÝ CHRÁNIČ DLE ČSN 332000–4–41 ed.2.

UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD – VIZ.SAMOSTATNÁ ČÁST PD.

VYPRACOVAL		ing.David Jiruš		ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689, 281 01 Velim IČO: 876 95 545 tel.:777 941 339, www.SKJ.CZ	
STAVEBNÍK SCHUBERT MARCEL A SCHUBERTOV JANA, JOSEFA SUDKA 1108, KOLÍN, 28002					
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD Č.P.175 KOLÍN, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560					
ODDÍL:	D.1.4.d. ELEKTROINSTALACE	KOPIE	DATUM	02/2022	
			Č.ZAKÁZKY	02/2022	
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - nový stav		STUPEŇ PD	STAVEBNÍ POVOLENÍ	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
			1:75	D1.4d-2	